

Prat. SinaDOC n° 15998/2021

SPETT.II

**Comune di Marano sul Panaro
Ufficio Tecnico
c.a. Ing. Enrico Campioni**

e p.c.

**Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia**

**Azienda Sanitaria Locale
Dipartimento Sanità Pubblica
Distretto di Vignola**

OGGETTO: Progetto di ampliamento di fabbricato produttivo sito in Via Bernabei n° 203 - art. 53 L.R. n° 24 del 21 Dicembre 2017, Comune di Marano sul Panaro - ditta BALDONI s.r.l. - parere Arpae

Si riscontra con la presente la vs. richiesta di parere 18/05/2021 relativamente alla procedura ex art. 53 L.R. 24/2017 avviata su istanza della ditta BALDONI s.r.l. avente sede in Via Bernabei a Marano sul Panaro.

L'intervento riguarda l'ampliamento dell'insediamento esistente in ambito APC di proprietà della ditta Immobiliare Panaro srl, sito nella zona artigianale del capoluogo e prevede la realizzazione di una tettoia metallica in aderenza al capannone esistente lungo il lato est e lo spostamento del confine aziendale con l'acquisizione di una striscia di terreno e realizzazione di nuova recinzione che verrà attrezzata con pannelli antirumore. L'area è classificata dal vigente PSC in zona D.

La realizzazione del progetto e la variante al PSC che esso comporta non presenta impatti ambientali rilevanti, considerata la localizzazione e l'entità dimensionale, con lievi benefici legati alla più fluida gestione del traffico pesante in ingresso e in uscita dalla ditta.

Si rilascia pertanto parere favorevole condizionato alla presentazione di una relazione di impatto acustico da sottoporre alla valutazione della scrivente Agenzia, visto il nuovo assetto di carico-scarico, il nuovo locale compressori e la previsione di una barriera acustica nel nuovo confine lato via Gramsci, per la quale non sono indicati, nella documentazione presentata, i presupposti tecnico-progettuali alla base della soluzione adottata.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono con l'occasione distinti saluti

Il Tecnico
Dott. Lorenzo Marchesini

Il Dirigente Responsabile del distretto
Dott.ssa Paola Rossi

----- Lettera firmata elettronicamente secondo le leggi vigenti -----